



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Шалинскому муниципальному району
г. Шали, ул. Ивановская №109.

с. Автуры ул. Горская, 4
МБДОУ Детсад «Марьям»
адрес места жительства или нахождения

заведующей Эльмурзаевой М.Ш.

21.04.2021 № 106 -4-17

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

21 апреля 2021г.

ОНД и ПР по Шалинскому
муниципальному району

место рассмотрения (город, район)

Мною, инспектором ОНД и ПР по Шалинскому муниципальному району Ибрагимовым Валидом
Висхановичем

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 18 от
19.04.2021г. возбуждённого

инспектором ОНД и ПР по Шалинскому муниципальному району Ибрагимовым Валидом
Висхановичем

по ч.1ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заведующей Эльмурзаевой Маты Шарпудиевны
(должность, Ф.И.О. лица, рассматривающего дело) (должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установлено, что
19.04.2021 г., в 10 часов 00 минут в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении "Детский сад " МАРЬЯМ"

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)
расположенного по адресу:

ЧР. с. Автуры ул. Горская, 4

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной
безопасности,

а именно:

1. Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено
указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к
сети электроснабжения и включенными в ночное время или

постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. (ППР в РФ
№1479 от 16.09.2020г. п. 48.)

2. Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 392., п.393. п.394.)
3. Допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. (ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 34).
4. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 35 в).
5. Не обеспечено на территории объекта размещение знаков пожарной безопасности «курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.11).
6. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.60).
7. Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. (ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.9).
8. Помещения с одновременным пребыванием более 10 человек не обеспечены не менее двумя эвакуационными выходами. 5.1.3. СП 1.13130.2020.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

г. Шали, ул. Ивановская №109., 13 ОНД и ПР по Шалинскому муниципальному району

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Инспектор Ибрагимов В.В.

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил **21.04.2021г. Эльмурзаева М.Ш.**

дата, Ф.И.О.

Представление направлено

подпись

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

